

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Орган инспекции

(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053)

Адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д 2А. телефон (49351) 4-15-49; cgsnshuya@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области»

Зотов А.А.

« » «04» 2021г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 170-ЮЖ/К от 12.04.2021г

Экспертиза результатов лабораторных исследований воды питьевой, отобранной из резервуара для воды питьевой МУП «ЖКХ Талицкий», расположенного по адресу: Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12

Юридический адрес: Ивановская обл., Южский район, с.Талицы, ул.Ленина д.12

**Основание для проведения экспертизы** Заявка на проведение лабораторных исследований № 418 от 30.12.2020г (вх. № 37-20-615-2020 от 30.12.2020 г.)

**Цель экспертизы** на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических)мероприятий», СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»

1.Акт отбора проб воды № 61-Ю от 25.03.2021г., выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053)

2.Протокол испытаний № 640 от 29.03.2021г., выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053)

### В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты проведения инспекции, обозначения объекта(ов) инспекции, подпись или другое указание на разрешение со стороны уполномоченного персонала)

Согласно акта отбора проб № 61-Ю от 25.03.2021, протокола испытаний № 640 от 29.03.2021 г проба воды питьевой отобрана 25.03.2021г в 10.00 специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах» из водопроводного крана резервуара для воды питьевой. Отбор пробы воды осуществлен в присутствии директора МУП «ЖКХ Талицкий» Завьялова Н.В. в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012г. Доставленная 25.03.2021г. в 11.30 в сумке-холодильнике при температуре +4±1 град. в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах» проба воды питьевой исследована на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения,



атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям (запах при температуре 20<sup>0</sup> С и 60<sup>0</sup>С, цветность, мутность), обобщенным показателям (водородный показатель, сухой остаток, жесткость общая, окисляемость перманганатная), на содержание вредных химических веществ (хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), нитриты, нитраты, железо общее, фториды, медь, свинец, цинк, марганец), по санитарно-бактериологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии).

По результатам лабораторных исследований установлено:

- исследованные органолептические, обобщенные показатели, содержание неорганических и органических веществ, общее микробное число находятся в пределах гигиенических нормативов, общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены в 100 мл.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований пробы воды питьевой, отобранной из резервуара для воды питьевой МУП «ЖКХ Талицкий», расположенного по адресу: Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12 соответствует требованиям раздела IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Экспертизу выполнил

(Должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Михеева М.Г.

Согласовано

(Должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)

Заместитель технического директора \_\_\_\_\_

Степин А.Н.